



TEST REPORT

우 13810 경기도 과천시 교육원로 98(중앙동)

TEL (043)211-6144 FAX (043)211-6148

성적서번호 : TAK-2022-125766

접 수 일 자 : 2022년 09월 20일

대 표 자 : 이종관

시험완료일자 : 2022년 10월 05일

업 체 명 : (주)지스타허브

주 소 : 충청북도 음성군 음성읍 중리길 27 (신천리)

시 료 명 : 급수볼밸브

시험 결과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
몸통내압[수압 2.94 MPa×1 min: 누수유무]	-	-	이상없음	KS B 2308 : 2016
누설시험[질소 1.76 MPa×1 min: 누설유무]	-	-	이상없음	KS B 2308 : 2016

- 용 도 : 품질관리용

- 비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 성적서의 진위확인은 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.
 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
 3. 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.

Lim Cheolgyu

작성자 : 임철규

Tel : 02-2092-4043

Kim Jaehoon

기술책임자 : 김태훈

Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

2022년 10월 05일

KTR 한국화학융합시험연구원



위변조 확인용 QR code