




Korea Testing Certification Institute


시험 성적서

성적서 번호 : T2022-01975

회사명 :	주식회사 지스타허브	연락처 :	032-821-1920
대표자 :	이중관		
주소 :	인천광역시 남동구 장자로6번길 88, 4층(장수동)		

1. 시료명 : 중앙난방용 자동정유량 시스템분배기
· 규격 및 형식 : GSTAR-201
2. 성적서의 용도 : 품질관리용
3. 접수일자 : 2022.02.25
4. 시험일자 : 2022.02.25 - 2022.03.17
5. 시험방법 : SPS-KARSE B 0049-2037:2016, 중앙난방용 자동 정유량 시스템 분배기
6. 시험결과 : 을지 참조

시험자 : 성기령 

승인자 : 이봉수 

1. 이 성적서의 결과는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않습니다.
2. 이 성적서는 우리 시험연구원의 사전 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.ktc.re.kr)에서 확인할 수 있습니다.


2022년 03월 17일



한국기계전기전자시험연구원



www.ktc.re.kr 15809 경기도 군포시 흥안대로 29
TEL : 031-428-8441



시험 결과

성적서 번호 : T2022-01975

1. 시험 결과

항 목	단 위	기 준	성 능
성능	-	(85 ± 2) °C, 72시간	이상 없음
		(-25 ± 2) °C, 48시간	이상 없음
		(40 ± 2) °C, 48시간 상대습도 (90 ~ 95) %	이상 없음

2. 사진



3. 시험장소 : 고정시험실 현장시험
(주소 : 경기도 군포시 금정동 693-27)

끝.

